

IMPIANTI A GAS PER USO DOMESTICO E SIMILARE

Norma UNI 7129-1:2015, chiarimento sul punto 4.1 - punto di inizio e presa di pressione

Premessa

È stato posto al CIG un quesito correlato all'attuale testo della UNI 7129-1 che, al punto 4.1 (Punto di inizio e presa di pressione), recita:

“Gli impianti interni devono essere dotati di una presa di pressione...”.

Quesito

“si chiede un parere circa la possibilità di poter utilizzare, secondo la norma in oggetto e per ottemperare alla stessa, valvole “punto di inizio” con doppia presa di pressione.

Le valvole potranno essere ovviamente dotate anche di manopola con serratura, per i casi multiutenza (collettori o batterie).”

Risposta al quesito

Sentita la competente Commissione Tecnica e ottenuta l'approvazione della CTC CIG, viene formulata la seguente risposta al quesito:

- l'utilizzo delle valvole/rubinetti “Punto di inizio” dotati di due prese di pressione si ritiene conforme alla UNI 7129-1:2015;
- si fa inoltre osservare che anche la UNI 11528:2014 al punto 5.1 prevede che “Gli impianti interni devono essere dotati di una o più prese di pressione...”.

Visto l'ampio interesse rivestito dal quesito suddetto, la CTC CIG ha consigliato la sua pubblicazione sul sito internet del CIG.

Milano 27/02/2018